

認定書

国住指第 2174 号
平成 23 年 2 月 18 日

日本ペイント株式会社
代表取締役社長 酒井 健二 様

国土交通大臣 大島 章宏



下記の構造方法等については、建築基準法第 68 条の 26 第 1 項（同法第 88 条第 1 項において準用する場合を含む。）の規定に基づき、同法第 2 条第七号及び同法施行令第 107 条第一号（柱：2 時間）の規定に適合するものであることを認める。

記

1. 認定番号
FP120CN-0435
2. 認定をした構造方法等の名称
ポリりん酸アンモニウム混入発泡性アクリル樹脂系塗料被覆／鉄骨柱
3. 認定をした構造方法等の内容
別添の通り

（注意）この認定書は、大切に保存しておいてください。